

**БЮДЖЕТНОЕ  
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ  
РЕСПУБЛИКИ  
«УДМУРТСКАЯ  
ГОСУДАРСТВЕННАЯ  
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ  
ИМЕНИ КУЗЕБАЯ ГЕРДА»**

*Петрова ул., 19, Ижевск, Удмуртская  
Республика, 426068  
Тел. приемная (3412) 50-76-51,  
бухгалтерия 50-81-27,  
e-mail: [ugng@podved-mo.udmr.ru](mailto:ugng@podved-mo.udmr.ru)  
ОКПО 43648007, ОГРН 1021801162503,  
ИНН 1831048324, КПП 184001001*



**«КУЗЕБАЙ ГЕРД НИМО  
УДМУРТ КУН ЙОСКАЛЫК  
ГИМНАЗИЯ» УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ  
ОГЪЯДЫШЕТОНЪЯ  
КОНЪДЭТЭН ВОЗИСЬКИСЬ  
УЖЪЮРТ**

*Петрова ур., 19 юрт, Ижевск,  
Удмурт Элькун, 426068  
Тел. приемная (3412) 50-76-51,  
бухгалтерия 50-81-27,  
e-mail: [ugng@podved-mo.udmr.ru](mailto:ugng@podved-mo.udmr.ru)  
ОКПО 43648007, ОГРН 1021801162503, ИНН  
1831048324, КПП 184001001*

---

5 сентября 2023 года № 435/01-16

*Об устранении нарушений*

Отдел надзорной деятельности и  
профилактической работы г. Ижевска

В ответ на представление № 04/52 от 18 августа 2023 г. сообщаем о том, что по нарушениям обязательных требований пожарной безопасности (срок устранения 1 сентября 2023 года) выполнены следующие мероприятия:

1. Восстановлено включение световой индикации при автоматическом переключении электропитания основного источника на резервный и обратно. В кратчайшие сроки, но не позднее 30 сентября 2023 г. будут произведены следующие работы: ремонт световых табличек «Выход» в здании детского сада, левом крыле 1 этажа школы; восстановление шлейфа от ручных пожарных извещателей в спортивном зале 1 этажа на прибор приемно-контрольный пожарный; диагностика и ремонт шлейфа № 33 (защищающий кабинет №220, малый спортивный зал, подсобные помещения) (Приложение 1).

2. Инструкция о мерах пожарной безопасности утверждена в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (Приложение 2);

3. В коридоре двупольная дверь, ограждающая кабинеты №№ 114-118 отрегулирована, обе створки открываются. Ширина горизонтального участка составляет 1,35 м. (Приложение 3);

4. Произведена очистка воздуховодов от горючих отложений в столовой гимназии и в столовой дошкольных групп (Приложение 4);

5. Ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (Приложение 5);

6. В раздевалках №№ 4, 6, 7, 14; складах напротив кабинета № 112; актовом зале произведена замена светильников (Приложение 6);

7. Пожарный пост (в детском саду) обеспечен телефонной связью. Неисправность устранена 16 августа 2023 года;

8. Направление движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения обозначено указателем со светоотражающей поверхностью (Приложение 7).

По нарушениям обязательных требований пожарной безопасности (срок устранения 01 июня 2024 года) будут устранены в срок до 01 июня 2024 года. По мероприятиям, требующим значительных финансовых затрат, будут направлены письма учредителю о выделении средств на выполнение предписания об устранении обязательных требований пожарной безопасности.

Руководитель



Т.Г. Волкова