


Дата	Учетный номер сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий	QR-код
18.08.2023	18230061000207304793	



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Удмуртской Республике
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г. Ижевска
426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 323, тел. 60-66-57
E-mail: oktgp@18.mchs.gov.ru

г. Ижевск

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований
от «18» августа 2023 г. № 02/76

1. БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УДМУРТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ КУЗЕБАЯ ГЕРДА" (ОГРН 1021801162503, ИНН 1831048324)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении федерального государственного пожарного надзора поступили сведения о следующих действиях (бездействиях), что в БОУ УР "УГНГ им. Кузубая Герда", расположенной по адресу: Удмуртская Республика, город Ижевск, ул. Коммунаров, д. 289а, имеются следующие нарушения требований пожарной безопасности:

- Допускается эксплуатация средств обеспечения пожарной безопасности (СПС, СОУЭ) сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации, при этом правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст. 4, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.6.1, 6.6.4 «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»; п. 6.7.1, 6.7.4 «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации.

Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»);

- Автоматический контроль целостности линий связи с устройствами систем противопожарной защиты не осуществляется. При обрыве линии связи соответствующая информация с включением световой индикации и звуковой сигнализации о возникшей неисправности в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала не поступила (ст. 1, 2, 4, 5, 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.6.4 ГОСТ Р 59639-2021; п. 7.4.1 ГОСТ Р 53325-2012; пп. 3.20, 5.12, 5.17 СП 484.1311500.2020; п. 14.4 СП 5.13130.2009);

- Не организованы работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (требуется замена АКБ (акт осмотра оборудования, систем от 16.08.2023)) (п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- Ширина путей эвакуации по наружным металлическим лестницам, предназначенным для эвакуации людей, менее 0,8 м (фактически 0,54 м) (ст. 4, 6, 53, 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.1 «СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны. Регламент технического обслуживания указанного оборудования руководителем организации не утвержден (фактически отсутствует) (ст. 4, 6, 83 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- Не определен порядок и сроки проведения работ по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты отсутствует (п. 17, 30, 42, 43, 48, 50, 52, 54, 60 Правил противопожарного режима в Российской Федерации);

- Не проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (подтверждающие документы не предоставлены) (пп. «б» п. 17 Правил противопожарного режима в Российской Федерации).

указывается наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действий (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

3. Указанные действия (бездействие) могут привести к нарушениям следующих обязательных требований:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- «ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- «ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность»;
- Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020);
- СП 1.13130.2020;
- СП 2.13130.2020;
- СП 4.13130.2013;
- СП 10.13130.2020;
- СП 484.1311500.2020.

приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю:

принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности в срок не позднее 17.10.2023 года. Сведения о принятых мерах Вы можете направить в адрес ОНД и ПР г. Ижевска УНД и ПР ГУ МЧС России по Удмуртской Республике на электронный адрес oktgpn@18.mchs.gov.ru.

указываются меры, которые необходимо принять контролируемому лицу для обеспечения соблюдения обязательных требований, а также при необходимости сроки их принятия (не может быть указано требование о предоставлении контролируемым лицом сведений и документов)

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Заместитель главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору

 Н.А. Белых

Предостережение подготовил государственный инспектор г. Ижевска по пожарному надзору Соломин Вадим Валерьевич, телефон 60-66-57, электронный адрес oktgpn@18.mchs.gov.ru.

фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект решения, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Копию предостережения получил:

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

« ____ » _____ 20__ г.

Предостережение направлено в электронном виде

« ____ » _____ 20__ г. _____

электронный адрес

Единый «телефон доверия» ГУ МЧС России по УР г. Ижевск - 8(3412) 51-99-99