



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: www.18.mchs.gov.ru E-mail: ugpn-o@udm.net Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Ижевска

426053, г. Ижевск, ул. Салютская, 67, телефон (факс) 8(3412) 46-25-10

e-mail: ustgpn@mchs-18.ru

г. Ижевск

«26» февраля 2021 г.

Предписание № 04/5/1/1-6

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
"УДМУРТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ КУЗЕБАЯ
ГЕРДА", ДИРЕКТОРУ БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УД-
МУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УДМУРТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИМ-
НАЗИЯ ИМЕНИ КУЗЕБАЯ ГЕРДА" Волковой Т.Г.

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения № 04/7 от «03» февраля 2021 г., выданного заместителем главного государственного инспектора города Ижевска по пожарному надзору Чувашовой Венерой Рашитовной, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 16 февраля 2021 года по 26 февраля 2021 года проведена **плановая выездная проверка** объекта(ов) защиты БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УДМУРТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ КУЗЕБАЯ ГЕРДА" (адрес места нахождения объекта защиты: Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.Петрова,19)

Лицо(а), проводившие проверку: государственный инспектор города Ижевска по пожарному надзору Файзуллин Руслан Нурбакович

совместно с: директором БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "УДМУРТСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ ИМЕНИ КУЗЕБАЯ ГЕРДА" Волковой Т.Г.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной без-	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
---------------	--	--	--	--

			опасно- сти	
1.	2.	3.	4.	5.
1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке.	п.54 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.).	01.03.2022	
2	В лаборантской (каб. №316) ширина дверного проема составляет менее 0,8м (фактическое расстояние составляет 0,68м), высота дверного проема составляет менее 1,9 метра (фактическое расстояние составляет 1,7м.)	ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, 89 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.18; п.4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.).	01.03.2022	
3	В лаборантских (каб. №208; каб. №210) ширина дверных проемов составляет менее 0,8м (фактическое расстояние составляет 0,7 м)	ч.4 ст. 4, ст. 6, ст. 53, 89 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п.23 Правил противопожарного режима в РФ(утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.)	01.03.2022	
4	Отделка потолка (каб.№217) выполнена с применением материалов с неизвестным классом пожарной опасности (полиэстер-виниловые панели), сертификат не предоставлен.	п.23 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.); ст.134 табл.29 ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.03.2022	
5	В процессе эксплуатации зданий не обеспечивается содержание зданий в соответствии с требованиями проектной документации (проектная документация	ст.6, 151 Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.1; п.4.2 СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты.	01.03.2022	

	на здание гимназии не предоставлена).	Обеспечение огнестойкости объектов защиты».		
6	Эвакуационное освещение находится не в круглосуточном режиме работы и не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.	п.37 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г.).	01.03.2022	

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.

Подписи лиц проводивших проверку:

**Государственный инспектор
города Ижевска
по пожарному надзору**

(должность инспектора)

«26» февраля 2021 г.

<М.П.>

**Файзуллин
Р.Н.**

(подпись, заверенная
печатью)

(фамилия, инициалы
инспектора)

Предписание для исполнения получил:

представитель по доверенности Иванцов Илья Александрович
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«26» февраля 2021 г.

(подпись)