



**БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ УДМУРТСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ
«УДМУРТСКАЯ
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
НАЦИОНАЛЬНАЯ ГИМНАЗИЯ
ИМЕНИ КУЗЕБАЯ ГЕРДА»**

Петрова ул., 19, Ижевск, Удмуртская
Республика, 426068
Тел. приемная (3412) 50-76-51,
бухгалтерия 50-81-27,
e-mail: ugng@podved-mo.udmr.ru
ОКПО 43648007, ОГРН 1021801162503,
ИНН 1831048324, КПП 184001001

**«КУЗЕБАЙ ГЕРД НИМО
УДМУРТ КУН ЙОСКАЛЫК
ГИМНАЗИЯ» УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ
ОГЪЯДЫШЕТОНЪЯ
КОНЬДЭТЭН ВОЗИСЬКИСЬ
УЖЬЮРТ**

Петрова ур., 19 юрт, Ижевск,
Удмурт Элькун, 426068
Тел. приемная (3412) 50-76-51,
бухгалтерия 50-81-27,
e-mail: ugng@podved-mo.udmr.ru
ОКПО 43648007, ОГРН 1021801162503, ИНН
1831048324, КПП 184001001

17 октября 2023 года № 522/01-16

Отдел надзорной деятельности и
профилактической работы г. Ижевска

о принятых мерах

В ответ на предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований № 02/76 от 18 августа 2023 года сообщаем о том, что приняты меры по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности и проведены следующие мероприятия:

1. На стадии подписания контракт с ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ на проведение испытания систем противопожарной защиты СПС, СОУЭ.
2. Проведена замена АКБ 12V7Ah.
3. На стадии подписания 2 контракта на проект и техническое обслуживание оборудования системы передачи извещений о пожаре, отвечающего за автоматическое дублирование светового и звукового сигналов о возникновении пожара в подразделение пожарной охраны.
4. Ведется журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.
5. Проведены эксплуатационные испытания ограждений на крыше.
6. Проведены работы по очистке воздухопроводов от горючих отходов и отложений.
7. Отправлен запрос на предоставление коммерческих предложений на увеличение ширины пути эвакуации по наружным металлическим лестницам для включения в план.

Приложения:

1. Письмо от 16.10.2023г. (копия) – 1л
2. Выписка из журнала (копия) – 1л
3. Коммерческое предложение для заключения контракта (копия) – 1л
4. Журнал эксплуатации систем противопожарной защиты (копия) – 1л
5. Протокол испытаний (копия) – 1л
6. Акт очистки вентиляционной системы столовой (копия) – 1л

Руководитель

Т.Г. Волкова

Исполнитель:
Широбокова С.П. 89508251070